

El Chaparral

R3607280

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO	
Resistencia al fuego de la estructura portante	90
Resistencia al fuego de la pared y techo	E190
Puertas	E1,45-C5
Máximo recorrido hasta alguna salida del local	25 m

TIPO	ELEMENTO
○	ORIGEN DE EVACUACIÓN
→	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
E	LUZ DE EMERGENCIA
SP	SALIDA DE PLANTA
SE	SALIDA DE EDIFICIO
▲	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO (seg EFICIENCIA 21A-113B) A 15 M DE TODO ORIGEN DE EVACUACIÓN. PARTE SUPERIOR A 1.70M DEL SUELO
▲	SEÑAL DEFINIDA EN NORMA UNE 23033-1. DIMENSIONES 420x420 MM (DISTANCIA DE OBSERVACIÓN 10-20 M)

MOYA
atención
ARQUITECTOS

PROYECTO BÁSICO DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y DOS PISCINAS

Dirección: C/ JARAMAR 12, URB. EL CHAPARRAL MIJAS - MÁLAGA

Arquitecto: JOSÉ CARLOS MOYA ATENCIÓN CN. 634

Proyecto: VIVIENDA 12A DB-SI MEDIDA CONTRA INCENDIO

Escala: 1:100

Fecha: SEPTIEMBRE 2019

San Pedro Alcántara, Málaga - Tel/Fax: 952 853 936 - info@ma-arquitectos.com

██████████: ██████████

██████████: ██████████

M²: 504

██████████: 390 000 €

██████████: ██████████

██

██████████: ██████████

██: 28th

██████████

██ 2024



